

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°032-25 AG36

CLIENTE : ARMANDO CONSTRUCTOR S.A.C.
DIRECCION ** : Av. Grau N° 629, Oficina 306, distrito de Barranco
PROYECTO ** : EDIFICIO MIXTO LIBERTAD
UBICACIÓN ** : CALLE LIBERTAD 226

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02
RECEPCIÓN N° : 493- 25
OT N° : 506- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-06

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE
ASTM C131/C131M-20**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO - BASE
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 119-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-23
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-24

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5001
Masa final de la muestra de prueba	g	4024
Pérdida por abrasión	%	20

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1

Gradación de la muestra de prueba

A

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 06/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

