

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°039-25 AG28

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : EJECUCIÓN DEL SECTOR II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO
UBICACIÓN ** : BASE AERONAVAL DEL CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02
RECEPCIÓN N° : 226- 25
OT N° : 230- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-01

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : AFIRMADO (BASE GRANULAR) **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 046-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-27
TIPO DE MUESTRA ** : LA FAME / BASE EXISTENTE **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-27
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

Densidades (gravedad especifica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad especifica) (OD)	-	2,65
Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD)	-	2,66
Densidad relativa aparente (gravedad especifica)	-	2,68
Absorción	%	0,5

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
1in
No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

