

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°042-25 AG36

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02

DIRECCION ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima

RECEPCIÓN N° : 534- 25

PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP

OT N° : 548- 25

UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

F. EMISIÓN : 2025-05-16

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE
ASTM C131/C131M-20

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : BIRRAK

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 128-AG-24

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 02-05-25

TIPO DE MUESTRA** : Material seleccionado - Material de Prestamo -
Material con fines de relleno en una cimentacion

FECHA DE EJECUCIÓN : 05-05-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	4998
Masa final de la muestra de prueba	g	4170
Pérdida por abrasión	%	17

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1 1/2

Gradación de la muestra de prueba

A

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

