

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°043-25 SU21

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN ** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO ** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 680- 25
FECHA EMISIÓN : 13-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO / BASE GRANULAR
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 151-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-03

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	11,7	12,2	13,5
Lectura de la arena	in	2,4	2,5	2,7
Equivalente arena	%	21	21	20
Equivalente de Arena (promedio)		21		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: -

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 13/06/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

