

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°045-25 AG36

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCION ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702
PROYECTO ** : 200125 - IE Karol Wojtyla
UBICACIÓN ** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02
RECEPCIÓN N° : 569- 25
OT N° :
F. EMISIÓN : 2025-05-21

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE**
ASTM C131/C131M-20

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 134-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-09
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-10

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5002
Masa final de la muestra de prueba	g	3986
Pérdida por abrasión	%	20

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1

Gradación de la muestra de prueba

A

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

