

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°052-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-15

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21**

CANTERA / SONDAJE (**)	: 0 + 500 - EJE 05	COD. MUESTRA	: 828-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m^3)	: 19,8	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 10,8	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	☐ NO	ASTM D2216	Limites de Atterberg	☐ SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	☐ NO	ASTM D2487	Análisis granulométrico	☐ SI	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm^3	2,015	1,923	1,797
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m^3	19,8	18,86	17,63

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	10,6	10,6	11,0
----------------------	---	------	------	------

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	13,0	13,3	13,2
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,0	0,0	0,0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		351	120,8	316	109,3	232	81,8
0,050		1210	403,7	936	313,4	598	202,2
0,075		1912	634,9	1444	480,6	916	306,7
0,100	1000	2661	881,3	1863	618,7	1136	379,3
0,125		3150	1042,3	2283	756,7	1369	456,1
0,150		3733	1234,0	2690	890,9	1686	560,4
0,175		4309	1423,7	3065	1014,1	1932	641,2
0,200	1500	4718	1558,4	3493	1155,0	2170	719,6
0,300		6754	2228,4	5389	1779,0	3217	1064,4
0,400		8943	2948,8	7027	2318,2	4170	1377,8
0,500		10406	3430,6	7909	2608,7	4631	1529,6

Observaciones:

