

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°053-25 SU37

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima **RECEPCIÓN N°** : 534- 25
PROYECTO** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP **OT N°** : 548- 25
UBICACIÓN** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú **F. EMISIÓN** : 2025-05-16

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: BIRRAK	COD. MUESTRA	: 128-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-05-02
TIPO DE MUESTRA (**)	: Material seleccionado - Material de Prestamo - Material con fines de relleno en una cimentación	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-05-05
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 22,4	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 6,4	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 27%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	☐ NO ☒ SI	ASTM D2216	Límites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	☐ NO ☒ SI	ASTM D2487	Análisis granulométrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES		56	25
Condición de la muestra		Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2,265	2,061
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	22,2	20,21

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	6,4	6,6

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	6,6	7,1

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0,2	0,3

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in ²	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in ²	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in ²	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in ²
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		579	195,8	143	52,4	40	18,6
0,050		1279	426,4	484	164,7	123	45,8
0,075		1811	601,4	830	278,6	262	91,6
0,100	1000	2649	877,2	1228	409,4	413	141,3
0,125		3123	1033,5	1718	570,9	561	190,0
0,150		3764	1244,3	1989	660,0	701	236,1
0,175		4430	1463,5	2287	758,0	947	317,0
0,200	1500	5095	1682,4	2549	844,5	1413	470,4
0,300		6876	2268,7	3589	1186,6	2143	710,8
0,400		8957	2953,5	4644	1533,8	2769	916,9
0,500		10996	3624,6	5987	1975,9	3108	1028,3

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 16/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe