

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°054-25 AG36

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02

DIRECCION ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 714- 25

PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE

OT N° : 728- 25

UBICACIÓN ** :

F. EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE**
ASTM C131/C131M-20

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : LA GRANJA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 165-AG-24

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 09-06-25

TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 10-06-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5004
Masa final de la muestra de prueba	g	4075
Pérdida por abrasión	%	19

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1

Gradación de la muestra de prueba

A

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 18/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

