

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°058-25 AG28**

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC  
DIRECCIÓN \*\* : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
PROYECTO \*\* : I.E. KAROL WOJTYLA  
UBICACIÓN \*\* : JICAMARCA

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02  
RECEPCIÓN N° : 342- 25  
OT N° : 351- 25  
FECHA EMISIÓN : 2025-03-27

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate<sup>1</sup>**  
**ASTM C127-24**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \*\* : LA GRANJA  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA \*\* : AFIRMADO  
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 063-AG-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24

| Densidades (gravedad específica)                 | Und. | Datos |
|--------------------------------------------------|------|-------|
| Densidad relativa (gravedad específica) (OD)     | -    | 2.70  |
| Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)    | -    | 2.73  |
| Densidad relativa aparente (gravedad específica) | -    | 2.78  |
| Absorción                                        | %    | 1.0   |

**Condiciones del ensayo**

La muestra se secó en horno a masa constante a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

|     |
|-----|
| Si  |
| 1in |
| No  |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

