

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°058-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : Parque Eólico Caravelí
UBICACIÓN** : San Juan de Marcona - Ica

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 586- 25
OT N° : 600- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAGE (**)	: AERO 18	COD. MUESTRA	: 881-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-05-10
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-05-12
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: I.C.H.A

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA						
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	18.2	Método de compactación:	:	ASTM D1557	
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	12.3	Método de Preparación:	:	C	
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	23%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10	
Descripción de muestra						
Contenido Humedad tal como se recibió		-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS		-	ASTM D2487	Analisis granulometrico	SI	ASTM D6913
Otros						

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	-	-	-
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 1.842	1.741	1.632
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 18.1	17.08	16.01

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	% 12.6	12.1	11.9

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	% 17.8	18.2	18.2

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	% 0.0	0.0	0.0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		335	115.7	195	69.7	76	30.3
0.050		646	218.1	369	126.8	175	63.0
0.075		1047	349.9	556	188.5	282	98.1
0.100	1000	1498	498.6	872	292.3	404	138.3
0.125		1752	581.9	1021	341.6	530	179.8
0.150		2020	670.2	1235	411.8	673	227.0
0.175		2442	809.0	1642	545.9	812	272.8
0.200	1500	2677	886.6	1767	586.9	963	322.3
0.300		3489	1153.8	2383	789.8	1331	443.3
0.400		4170	1377.8	2756	912.7	1728	574.2
0.500		4706	1554.4	2916	965.2	1985	658.6

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

