

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°084-25 SU24

CLIENTE** : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA -
PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE
UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 193-25
OT N° : 201-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-22

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 257-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-20
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	94
1 1/2 in.	37.5 mm	90
1 in.	25.0 mm	82
3/4 in.	19.0 mm	77
3/8 in.	9.5 mm	66
No.4	4.75 mm	57
No. 10	2.00 mm	52
No. 20	850 µm	43
No. 40	425 µm	37
No. 60	250 µm	32
No. 100	150 µm	27
No. 140	106 µm	24
No. 200	75 µm	21

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°084-25 SU24

CLIENTE** : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA -
SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE
UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 193-25
OT N° : 201-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-22

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 257-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-02-20
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-02-20
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No. 4
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1} (*)	GC
Condición de la muestra	Alterada
Tamaño máximo de partícula (in.)	3
Forma de la partícula	ANGULAR

Ref. Informe N°082-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

