

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°085-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. RECEPCIÓN N° : 202-25
PROYECTO ** : TL0849 CA_LA_ALAMEDA F.EMISIÓN : 2025-02-26
UBICACIÓN ** : UBIC. RUR. VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/SECTOR SAN GUSTIN/ PREDIO LOS
ARENALES, SUB LOTE 2, DIST. PIMENTEL, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 283-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-22
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-22
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	98.3
No.40	0.425	96.0
No. 200	0.075	87.7

D10	0.017
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.1
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	12.3	Gruesa	1.7
		Media	4.1
		Fina	6.5
% FINO	87.7		87.7
LL		70	
LP		29	
IP		41	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (20)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°087-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°101-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

