

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°087-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO **RECEPCIÓN N°** : 231- 25
: SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : 013254001_LM_BUJAMA_ALTA_A **F.EMISIÓN** : 2025-03-04
UBICACIÓN ** : MZ I LT 11 ANEXO COMUNAL 27 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE I

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 333-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-01
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-01
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	94.7
No.40	0.425	74.7
No. 200	0.075	10.5

D10	0.072
D30	0.1
D60	0.3
Cu	3.6
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	89.5	Gruesa	5.3
		Media	35.4
		Fina	48.9
% FINO	10.5		10.5
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°089-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°104-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

