

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°088-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO **RECEPCIÓN N°** : 231-25
: SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : 013254001_LM_BUJAMA_ALTA_A **F.EMISIÓN** : 2025-03-04
UBICACIÓN ** : MZ I LT 11 ANEXO COMUNAL 27 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE I

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 334-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-01
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-01
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	11.9
No.10	2.00	10.6
No.40	0.425	6.3
No. 200	0.075	2.1

D10	1.691
D30	10.6
D60	26.0
Cu	15.4
Cc	2.6

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	88.1	Gruesa	50.3
		Fina	37.8
% ARENA	9.9	Gruesa	1.3
		Media	6.0
		Fina	2.6
% FINO	2.1		2.1
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GW
Denominación de Grupo	Grava bien graduada

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24


SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°090-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°105-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

