

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°089-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO **RECEPCIÓN N°** : 232-25
PROYECTO ** : EBC -013254098_LM_GRANQ_DE_ORO_A **F.EMISIÓN** : 2025-03-04
UBICACIÓN ** : MZ. K4 LOTE 5D DE LA "ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE TERRENO
DE LA ZONA AFECTADA POR LA FAP DEL DISTRITO DE PUCUSANA - ASPROPOZAFP",
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																				
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 335-SU-25																																																																		
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-01																																																																		
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-01																																																																		
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																				
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>26.6</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>23.0</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>15.8</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>10.7</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	26.6	No.10	2.00	23.0	No.40	0.425	15.8	No. 200	0.075	10.7	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulométrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>% GRAVA</td><td>73.4</td><td>Gruesa</td><td>47.2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>26.2</td></tr><tr><td>% ARENA</td><td>15.9</td><td>Gruesa</td><td>3.6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Media</td><td>8.8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>3.5</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>10.7</td><td></td><td>10.7</td></tr><tr><td>LL</td><td></td><td colspan="2">44</td></tr><tr><td>LP</td><td></td><td colspan="2">15</td></tr><tr><td>IP</td><td></td><td colspan="2">29</td></tr></table>	Distribución granulométrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	73.4	Gruesa	47.2			Fina	26.2	% ARENA	15.9	Gruesa	3.6			Media	8.8			Fina	3.5	% FINO	10.7		10.7	LL		44		LP		15		IP		29	
Tamiz		% que Pasa																																																																		
in.	mm.																																																																			
No.4	4.75	26.6																																																																		
No.10	2.00	23.0																																																																		
No.40	0.425	15.8																																																																		
No. 200	0.075	10.7																																																																		
Distribución granulométrica																																																																				
% BOLONES																																																																				
% BLOQUES																																																																				
% GRAVA	73.4	Gruesa	47.2																																																																	
		Fina	26.2																																																																	
% ARENA	15.9	Gruesa	3.6																																																																	
		Media	8.8																																																																	
		Fina	3.5																																																																	
% FINO	10.7		10.7																																																																	
LL		44																																																																		
LP		15																																																																		
IP		29																																																																		
<table><tr><td>D10</td><td>0.071</td></tr><tr><td>D30</td><td>6.4</td></tr><tr><td>D60</td><td>24.8</td></tr><tr><td>Cu</td><td>349.5</td></tr><tr><td>Cc</td><td>23.1</td></tr></table>				D10	0.071	D30	6.4	D60	24.8	Cu	349.5	Cc	23.1																																																							
D10	0.071																																																																			
D30	6.4																																																																			
D60	24.8																																																																			
Cu	349.5																																																																			
Cc	23.1																																																																			
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																																				
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GP-GC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada con arcilla y arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GP-GC	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arcilla y arena																																																											
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																				
Simbolo de Grupo	GP-GC																																																																			
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arcilla y arena																																																																			
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																																				
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-7 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-7 (0)																																																													
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																				
Clasificación AASHTO	A-2-7 (0)																																																																			

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°091-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°106-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

