

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°091-25 AG28

CLIENTE : NS ANDINA SAC.
DIRECCIÓN ** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : Parque Eólico Caravelí
UBICACIÓN ** : Distrito Lomas, Arequipa

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02
RECEPCIÓN N° : 407-25
OT N° : 420- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-14

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : AERO 33
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 578-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-01
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-04

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	1.93
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2.16
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2.51
Absorción	%	11.9

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
1 1/2 in
Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 14/04/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

