

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°093-25 SU22

CLIENTE : ELVIS GARY BERRIO CALDERON
DIRECCIÓN ** : MZD L130 URB. SOPOTAL 1 ETAPA SANTA ANITA
PROYECTO ** : MECHA DE SEGURIDAD REUBICACION DE SALA DE FORRADO
UBICACIÓN ** : PUENTE PIEDRA - LIMA- PERU

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 263-25
F.EMISIÓN : 2025-03-13

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																													
CANTERA/SONDAJE** : C-2		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 420-SU-25																																																											
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-07																																																											
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-08																																																											
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																													
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>18.3</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>13.8</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>5.5</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>2.0</td></tr></table>		Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	18.3	No.10	2.00	13.8	No.40	0.425	5.5	No. 200	0.075	2.0	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">81.7</td><td>Gruesa</td><td>25.1</td></tr><tr><td>Fina</td><td>56.6</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">16.3</td><td>Gruesa</td><td>4.5</td></tr><tr><td>Media</td><td>9.6</td></tr><tr><td>Fina</td><td>2.2</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>2.0</td><td></td><td>2.0</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	81.7	Gruesa	25.1	Fina	56.6	% ARENA	16.3	Gruesa	4.5	Media	9.6	Fina	2.2	% FINO	2.0		2.0	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																											
in.	mm.																																																												
No.4	4.75	18.3																																																											
No.10	2.00	13.8																																																											
No.40	0.425	5.5																																																											
No. 200	0.075	2.0																																																											
Distribución granulometrica																																																													
% BOLONES																																																													
% BLOQUES																																																													
% GRAVA	81.7	Gruesa	25.1																																																										
		Fina	56.6																																																										
% ARENA	16.3	Gruesa	4.5																																																										
		Media	9.6																																																										
		Fina	2.2																																																										
% FINO	2.0		2.0																																																										
LL		NP																																																											
LP		NP																																																											
IP		NP																																																											
<table><tr><td>D10</td><td>1.218</td></tr><tr><td>D30</td><td>6.5</td></tr><tr><td>D60</td><td>13.3</td></tr><tr><td>Cu</td><td>10.9</td></tr><tr><td>Cc</td><td>2.6</td></tr></table>			D10	1.218	D30	6.5	D60	13.3	Cu	10.9	Cc	2.6																																																	
D10	1.218																																																												
D30	6.5																																																												
D60	13.3																																																												
Cu	10.9																																																												
Cc	2.6																																																												
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																													
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GW</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava bien graduada con arena</td></tr></table>			SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GW	Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																													
Simbolo de Grupo	GW																																																												
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arena																																																												
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																													
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>			SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																													
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																												

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°102-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°116-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

