

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°094-25 AG28

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C
DIRECCIÓN** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
SAN BORJA
PROYECTO** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL
CALLAO"
UBICACIÓN** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao,
departamento del Callao

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02
RECEPCIÓN N° : 428- 25
OT N° : 441- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-15

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 093-AG-25
N° MUESTRA** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-07
TIPO DE MUESTRA** : PIEDRA CHANCADA DE 1/2" **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-08
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2,62
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2,66
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2,72
Absorción	%	1,3

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
3/4 in
Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

