

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°098-25 AG28

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN **: JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO **: AT1176_LOS MOLLES TACNA
UBICACIÓN **: CALLE LAS ENCINAS MZ A LOTE 13, ASOC LOS ROSALES, DIST. CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA, TACNA

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02
RECEPCIÓN N° : 465-25
OT N° : 478-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-21

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **: C-1
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA **: SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 631-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-09
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2.66
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2.70
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2.75
Absorción	%	1.2

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
1in
Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

