

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°100-25 SU20

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA

RECEPCIÓN N° : 066-25

PROYECTO ** : AT3304_E_U_GF_AT_42 CA_TOCOCA_DOS

FECHA EMISIÓN : 2025-01-21

UBICACIÓN ** : INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES UBIC. RUR. CE 372968/CN 8010666 UBIC.

RUR SECTOR SOBRAYA/VALLE TACNA/PREDIO A-3 C.P/PARC 9_3708010_01437 AREA Ha. 1.3681 U.C.
01437 - POCOLLAY, DIST. POCOLLAY, TACNA, TACNA.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 130-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-17

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-17

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : HARNOLD

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	B16
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	6,948.5
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	6,856.0
Masa del recipiente	g	710.4
Masa del agua	g	92.5
Masa de muestra seca al horno	g	6,145.6
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	2

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^\circ\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

3
REDONDEADO

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

