

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°100-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 297-25
F.EMISIÓN : 2025-03-14

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C1 / ESTRUCTURA E27		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 443-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-3		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-10																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-11																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>20.3</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>17.9</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>11.4</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>1.0</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	20.3	No.10	2.00	17.9	No.40	0.425	11.4	No. 200	0.075	1.0	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">79.7</td><td>Gruesa</td><td>58.5</td></tr><tr><td>Fina</td><td>21.2</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">19.3</td><td>Gruesa</td><td>2.3</td></tr><tr><td>Media</td><td>11.6</td></tr><tr><td>Fina</td><td>5.4</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>1.0</td><td></td><td>1.0</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	79.7	Gruesa	58.5	Fina	21.2	% ARENA	19.3	Gruesa	2.3	Media	11.6	Fina	5.4	% FINO	1.0		1.0	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	20.3																																																												
No.10	2.00	17.9																																																												
No.40	0.425	11.4																																																												
No. 200	0.075	1.0																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	79.7	Gruesa	58.5																																																											
		Fina	21.2																																																											
% ARENA	19.3	Gruesa	2.3																																																											
		Media	11.6																																																											
		Fina	5.4																																																											
% FINO	1.0		1.0																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.375</td></tr><tr><td>D30</td><td>11.8</td></tr><tr><td>D60</td><td>30.4</td></tr><tr><td>Cu</td><td>80.9</td></tr><tr><td>Cc</td><td>12.3</td></tr></table>				D10	0.375	D30	11.8	D60	30.4	Cu	80.9	Cc	12.3																																																	
D10	0.375																																																													
D30	11.8																																																													
D60	30.4																																																													
Cu	80.9																																																													
Cc	12.3																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GP</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GP	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	GP																																																													
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°109-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°123-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

