

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1007-25 SU20**

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN \*\* : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

RECEPCIÓN N° : 709- 25

PROYECTO \*\* : TL0217\_A\_R\_GF\_AT\_30 CA\_SAN FRANCISCO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-09

UBICACIÓN \*\* : MZ D 00046 SERUR CHEPITO BAJO, DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass**  
**ASTM D2216-19**

**DATOS DE LA MUESTRA:**

CANTERA/SONDAJE \*\* : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1040-SU-25

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-02

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-03

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : D.I.C

| Descripción                                 | Und | Datos  |
|---------------------------------------------|-----|--------|
| N° de ensayo                                | N°  | 001    |
| Recipiente N°                               | N°  | LAB    |
| Masa del recipiente y muestra húmeda        | g   | 628,41 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g   | 621,12 |
| Masa del recipiente                         | g   | 308,51 |
| Masa del agua                               | g   | 7,29   |
| Masa de muestra seca al horno               | g   | 312,61 |
| CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *               | %   | 2,3    |

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

|    |
|----|
| B  |
| No |
| No |
| No |
| No |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)

< No 4

Forma de la partícula

-

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma  
Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 09/06/25  
Motivo:  
Autorización de  
informes de  
ensayos

*Irma Coaquira Layme*  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

