

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°104-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 292-25
F.EMISIÓN : 2025-03-20

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1 ESTRUCTURA E38/23LÍNEA L609/L659		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 464-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-2		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-12																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-13																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>22.9</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>20.8</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>16.0</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>3.3</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	22.9	No.10	2.00	20.8	No.40	0.425	16.0	No. 200	0.075	3.3	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">77.1</td><td>Gruesa</td><td>60.7</td></tr><tr><td>Fina</td><td>16.4</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">19.7</td><td>Gruesa</td><td>2.1</td></tr><tr><td>Media</td><td>9.9</td></tr><tr><td>Fina</td><td>7.6</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>3.3</td><td></td><td>3.3</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	77.1	Gruesa	60.7	Fina	16.4	% ARENA	19.7	Gruesa	2.1	Media	9.9	Fina	7.6	% FINO	3.3		3.3	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	22.9																																																												
No.10	2.00	20.8																																																												
No.40	0.425	16.0																																																												
No. 200	0.075	3.3																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	77.1	Gruesa	60.7																																																											
		Fina	16.4																																																											
% ARENA	19.7	Gruesa	2.1																																																											
		Media	9.9																																																											
		Fina	7.6																																																											
% FINO	3.3		3.3																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.229</td></tr><tr><td>D30</td><td>11.1</td></tr><tr><td>D60</td><td>34.8</td></tr><tr><td>Cu</td><td>152.0</td></tr><tr><td>Cc</td><td>15.4</td></tr></table>				D10	0.229	D30	11.1	D60	34.8	Cu	152.0	Cc	15.4																																																	
D10	0.229																																																													
D30	11.1																																																													
D60	34.8																																																													
Cu	152.0																																																													
Cc	15.4																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GP</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GP	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	GP																																																													
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°114-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°127-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

