

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°106-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 316-25
: CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC1099 PUERTAS_DEL_SOL_JAEN **F.EMISIÓN** : 2025-03-21
UBICACIÓN ** : CALLE MARISCAL URETA MZ. C LOTE 5, HABILITACION URBANA RESIDENCIAL PAKAMUROS
: II, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA			
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 477-SU-25	
N° MUESTRA ** : M-2		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17	
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17	
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES			
Tamiz			Distribución granulometrica
in.	mm.	% que Pasa	
No.4	4.75	72.8	% BOLONES
No.10	2.00	59.7	% BLOQUES
No.40	0.425	28.7	% GRAVA
No. 200	0.075	16.3	
D10	0.050		
D30	0.5		
D60	2.1		
Cu	41.4		
Cc	2.2		
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹			
D2487 - 17^{E1}			
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS			
Símbolo de Grupo		SM	
Denominación de Grupo		Arenas limosas con grava	
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹			
D3282-24			
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO			
Clasificación AASHTO		A-1-b (0)	


Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°116-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°129-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

