

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°107-25 SU23**

**CLIENTE** : LUZ DEL SUR  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS  
**UBICACIÓN \*\*** : CTRA. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02  
**RECEPCIÓN N°** : 258-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-10

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils**  
**ASTM D4318-17<sup>E1</sup>**

**DATOS DE LA MUESTRA**

C-1  
CANTERA/SONDAJE \* : ESTRUCTURA  
E35  
LÍNEA L2013  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA : SUELO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 399-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-06

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-06

| DESCRIPCIÓN                        | und | LÍMITE LÍQUIDO |    |    | LÍMITE PLÁSTICO |    |
|------------------------------------|-----|----------------|----|----|-----------------|----|
|                                    |     | 1              | 2  | 3  | 1               | 2  |
| N° Ensayo                          | N°  |                |    |    |                 |    |
| N° Recipiente                      | N°  | --             | -- | -- | --              | -- |
| N° de Golpes                       | N°  | --             | -- | -- |                 |    |
| Masa del recipiente y suelo Humedo | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del recipiente y suelo Seco   | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del Recipiente                | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del Agua                      | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del Suelo Seco                | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Contenido de Humedad               | %   | --             | -- | -- | --              | -- |



Límite Líquido **NP**

Límite Plástico **NP**

Índice de Plasticidad **NP**

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**

**INFORME DE ENSAYO N°107-25 SU23**

**CLIENTE** : LUZ DEL SUR  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS  
**UBICACIÓN \*\*** : CTRA. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02

**RECEPCIÓN N°** : 258-25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-10

**Condiciones del ensayo**

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

|              |
|--------------|
| Multipunto   |
| Metal        |
| Manual       |
| Manual       |
| No se retiró |
| Húmedo       |

**Descripción de la muestra**

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

|          |
|----------|
| SUELO    |
| Alterado |
| 3        |
| 70.6%    |
| ANGULAR  |
| 4%       |

Ref. Informe N°406-25 SU20

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:** Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

