

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°124-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : LOS CASTILLOS, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 332-25
F.EMISIÓN : 2025-03-26

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 ESTRUCTURA E32LÍNEA L637/L638

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 492-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-19

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-20

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.1
No.40	0.425	97.6
No. 200	0.075	66.0

D10	0.020
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.5
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	34.0	Gruesa	0.9
		Media	3.5
		Fina	29.6
% FINO	66.0		66.0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	ML
Denominación de Grupo	Limo arenoso

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (6)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°134-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°148-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E32 L637/L638 60 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 26/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

