

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°132-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : Po LA CASTELLANA, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 335-25
F.EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																
CANTERA/SONDAJE** : C-1 ESTRUCTURA E30LÍNEA L637/L638		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 497-SU-25																																																														
N° MUESTRA ** : M-3		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-20																																																														
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-22																																																														
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>30.9</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>30.3</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>26.6</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>9.5</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	30.9	No.10	2.00	30.3	No.40	0.425	26.6	No. 200	0.075	9.5	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% GRAVA</td><td rowspan="3">69.1</td><td>Gruesa</td><td>50.5</td></tr><tr><td>Fina</td><td>18.6</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">21.4</td><td>Gruesa</td><td>0.6</td></tr><tr><td>Media</td><td>9.4</td></tr><tr><td>Fina</td><td>11.5</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>9.5</td><td></td><td>9.5</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	69.1	Gruesa	50.5	Fina	18.6			% ARENA	21.4	Gruesa	0.6	Media	9.4	Fina	11.5	% FINO	9.5		9.5	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																														
in.	mm.																																																															
No.4	4.75	30.9																																																														
No.10	2.00	30.3																																																														
No.40	0.425	26.6																																																														
No. 200	0.075	9.5																																																														
Distribución granulometrica																																																																
% BOLONES																																																																
% BLOQUES																																																																
% GRAVA	69.1	Gruesa	50.5																																																													
		Fina	18.6																																																													
% ARENA	21.4	Gruesa	0.6																																																													
		Media	9.4																																																													
		Fina	11.5																																																													
% FINO	9.5		9.5																																																													
LL		NP																																																														
LP		NP																																																														
IP		NP																																																														
<table><tr><td>D10</td><td>0.082</td></tr><tr><td>D30</td><td>1.6</td></tr><tr><td>D60</td><td>25.0</td></tr><tr><td>Cu</td><td>307.2</td></tr><tr><td>Cc</td><td>1.2</td></tr></table>			D10	0.082	D30	1.6	D60	25.0	Cu	307.2	Cc	1.2																																																				
D10	0.082																																																															
D30	1.6																																																															
D60	25.0																																																															
Cu	307.2																																																															
Cc	1.2																																																															
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GW-GM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava bien graduada con limo y arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GW-GM	Denominación de Grupo	Grava bien graduada con limo y arena																																																							
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																
Simbolo de Grupo	GW-GM																																																															
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con limo y arena																																																															
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																									
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																															

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°142-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°156-25 SU23
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E32 L637/L638 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

