

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°138-25 SU22**

**CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C  
**DIRECCIÓN \*\*** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.  
**PROYECTO \*\*** : AT1698 SENCICO\_TACNA  
**UBICACIÓN \*\*** : ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL MZ. 13 LOTE 1, DIST. CIUDAD NUEVA, TACNA, TACNA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02  
**RECEPCIÓN N°** : 355- 25  
**F.EMISIÓN** : 2025-03-29

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| DATOS DE LA MUESTRA |                                        |                                  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| CANTERA/SONDAJE**   | : C-1                                  | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 516-SU-25 |
| N° MUESTRA **       | : M-1                                  | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-24  |
| TIPO DE MUESTRA **  | : SUELO                                | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25  |
| LUGAR DE ENSAYO     | : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES |                                  |

| Tamiz   |       | % que Pasa |
|---------|-------|------------|
| in.     | mm.   |            |
| No.4    | 4.75  | 100.0      |
| No.10   | 2.00  | 99.3       |
| No.40   | 0.425 | 80.9       |
| No. 200 | 0.075 | 24.9       |

| Distribución granulometrica |      |        |      |
|-----------------------------|------|--------|------|
| % BOLONES                   |      |        |      |
| % BLOQUES                   |      |        |      |
| % GRAVA                     | 0.0  | Gruesa | 0.0  |
|                             |      | Fina   | 0.0  |
| % ARENA                     | 75.1 | Gruesa | 0.7  |
|                             |      | Media  | 26.2 |
|                             |      | Fina   | 48.1 |
| % FINO                      | 24.9 |        | 24.9 |
| LL                          |      | NP     |      |
| LP                          |      | NP     |      |
| IP                          |      | NP     |      |

| Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) <sup>1</sup> |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| D2487 - 17 <sup>E1</sup>                                                                                                 |              |
| SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS                                                                                     |              |
| Simbolo de Grupo                                                                                                         | SM           |
| Denominación de Grupo                                                                                                    | Arena limosa |

| Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes <sup>1</sup> |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D3282-24                                                                                                                 |           |
| SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO                                                                                          |           |
| Clasificación AASHTO                                                                                                     | A-2-4 (0) |

**Ensayos de referencia:**

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°154-25 SU24  
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°166-25 SU23

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

