

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°145-25 SU22

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA **RECEPCIÓN N°** : 361-25
PROYECTO ** : LP3282_A_U_GF_AT_42_SAN_CRISTOBAL_CONSTITUCION **F.EMISIÓN** : 2025-03-31
UBICACIÓN ** : CALLE HIGUERILLAS Y JR ALMENDRAS LOTE N°01 Mz 4A ASOCIACIÓN/JUNTA VECINAL
FRANTZEN, DIST. CONSTITUCIÓN, OXAPAMPA, PASCO..

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 522-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-24
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	92.2
No.10	2.00	89.8
No.40	0.425	63.9
No. 200	0.075	18.7

D10	0.045
D30	0.2
D60	0.4
Cu	8.9
Cc	1.9

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	7.8	Gruesa	0.0
		Fina	7.8
% ARENA	73.5	Gruesa	2.4
		Media	52.0
		Fina	19.0
% FINO	18.7		18.7
LL		24	
LP		15	
IP		9	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°157-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°169-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

