

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°152-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. JORGE CHAVEZ, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 368-25
F.EMISIÓN : 2025-04-10

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1 ESTRUCTURA E35/LÍNEA L637/L638		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 529-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-25																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>100.0</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>100.0</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>98.7</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>88.0</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	100.0	No.10	2.00	100.0	No.40	0.425	98.7	No. 200	0.075	88.0	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulométrica</th></tr><tr><td colspan="4">% BOLONES</td></tr><tr><td colspan="4">% BLOQUES</td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">0.0</td><td>Gruesa</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>0.0</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">12.0</td><td>Gruesa</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Media</td><td>2.9</td></tr><tr><td>Fina</td><td>9.1</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>88.0</td><td></td><td>88.0</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">30</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">20</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">10</td></tr></table>	Distribución granulométrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0	Fina	0.0	% ARENA	12.0	Gruesa	0.0	Media	2.9	Fina	9.1	% FINO	88.0		88.0	LL		30		LP		20		IP		10	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	100.0																																																												
No.10	2.00	100.0																																																												
No.40	0.425	98.7																																																												
No. 200	0.075	88.0																																																												
Distribución granulométrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0																																																											
		Fina	0.0																																																											
% ARENA	12.0	Gruesa	0.0																																																											
		Media	2.9																																																											
		Fina	9.1																																																											
% FINO	88.0		88.0																																																											
LL		30																																																												
LP		20																																																												
IP		10																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.017</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.0</td></tr><tr><td>D60</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Cu</td><td>3.1</td></tr><tr><td>Cc</td><td>1.1</td></tr></table>				D10	0.017	D30	0.0	D60	0.1	Cu	3.1	Cc	1.1																																																	
D10	0.017																																																													
D30	0.0																																																													
D60	0.1																																																													
Cu	3.1																																																													
Cc	1.1																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Símbolo de Grupo</td><td>CL</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arcilla de baja plasticidad</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Símbolo de Grupo	CL	Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Símbolo de Grupo	CL																																																													
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-4 (8)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-4 (8)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-4 (8)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°162-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°175-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

