

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°154-25 SU22

CLIENTE : JIN SHI SAC
DIRECCIÓN **: AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO **: MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. BERNALES
UBICACIÓN **: HOSPITAL SERGIO BERNALES

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 397- 25
F.EMISIÓN : 2025-04-03

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : -
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA **: AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 079-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-29
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-31

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	43.5
No.10	2.00	31.7
No.40	0.425	20.1
No. 200	0.075	12.6

D10	0.062
D30	1.8
D60	9.1
Cu	147.0
Cc	5.8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	56.5	Gruesa	15.5
		Fina	41.0
% ARENA	31.0	Gruesa	11.8
		Media	12.9
		Fina	6.2
% FINO	12.6		12.6
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°076-25 AG19

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°180-25 SU23

El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 153-25 SU22. La modificación se realizó a solicitud del cliente.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

