

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°156-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 384-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LS3257_POLVORA **F.EMISIÓN** : 2025-04-03
UBICACIÓN ** : CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY (-7.906012°, -76.668604°), DIST. POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 531-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-27
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-28
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	43.1
No.10	2.00	38.8
No.40	0.425	29.4
No. 200	0.075	14.4

D10	0.055
D30	0.5
D60	13.3
Cu	241.5
Cc	0.3

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	56.9	Gruesa	30.9
		Fina	26.0
% ARENA	28.7	Gruesa	4.3
		Media	14.5
		Fina	9.9
% FINO	14.4		14.4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°165-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°183-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

