

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°162-25 SU22

CLIENTE : ARKEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. RICARDO PALMA NRO. 174 P.J. COLLIQUE 1RA ZONA LIMA -
LIMA - COMAS
PROYECTO ** : AMAZON
UBICACIÓN ** : LURIN - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 418-25
F.EMISIÓN : 2025-04-07

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : SPT-01
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 572-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-04

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.2
No. 200	0.075	20.8

D10	0.041
D30	0.1
D60	0.2
Cu	4.2
Cc	1.7

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	79.2	Gruesa	0.0
		Media	8.0
		Fina	71.2
% FINO	20.8		20.8
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°171-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°191-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

