

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°167-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERU S.A
DIRECCIÓN ** : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 013121705_AN_NAUTICO_HISTORICO
UBICACIÓN ** : CALLE S/N MIRAFLORES ALTO, DIST. CHIMBOTE, SANTA, ANCASH.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 385-25
F.EMISIÓN : 2025-04-07

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 532-SU-25																																																														
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-27																																																														
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-28																																																														
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>86.1</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>83.2</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>74.4</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>10.6</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	86.1	No.10	2.00	83.2	No.40	0.425	74.4	No. 200	0.075	10.6	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% GRAVA</td><td rowspan="3">13.9</td><td>Gruesa</td><td>7.8</td></tr><tr><td>Fina</td><td>6.1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">75.4</td><td>Gruesa</td><td>2.9</td></tr><tr><td>Media</td><td>21.7</td></tr><tr><td>Fina</td><td>50.9</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>10.6</td><td></td><td>10.6</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	13.9	Gruesa	7.8	Fina	6.1			% ARENA	75.4	Gruesa	2.9	Media	21.7	Fina	50.9	% FINO	10.6		10.6	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																														
in.	mm.																																																															
No.4	4.75	86.1																																																														
No.10	2.00	83.2																																																														
No.40	0.425	74.4																																																														
No. 200	0.075	10.6																																																														
Distribución granulometrica																																																																
% BOLONES																																																																
% BLOQUES																																																																
% GRAVA	13.9	Gruesa	7.8																																																													
		Fina	6.1																																																													
% ARENA	75.4	Gruesa	2.9																																																													
		Media	21.7																																																													
		Fina	50.9																																																													
% FINO	10.6		10.6																																																													
LL		NP																																																														
LP		NP																																																														
IP		NP																																																														
<table><tr><td>D10</td><td>0.071</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.1</td></tr><tr><td>D60</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Cu</td><td>3.4</td></tr><tr><td>Cc</td><td>1.1</td></tr></table>				D10	0.071	D30	0.1	D60	0.2	Cu	3.4	Cc	1.1																																																			
D10	0.071																																																															
D30	0.1																																																															
D60	0.2																																																															
Cu	3.4																																																															
Cc	1.1																																																															
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SP-SM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena pobremente graduada con limo</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SP-SM	Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo																																																							
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																
Simbolo de Grupo	SP-SM																																																															
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo																																																															
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-4 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)																																																									
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)																																																															

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°176-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°196-25 SU23

El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 157-25 SU22. La modificación se realizó a solicitud del cliente.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 07/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

