

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°169-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERU S.A
DIRECCIÓN ** : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : TJ5811_A_U_RF_MP_30 EL SALVADOR DE CHEPEN
UBICACIÓN ** : AAHH EL SALVADOR PASAJE N° 4 S/N, DIST. CHEPEN, CHEPEN, LA LIBERTAD.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 400-25
F.EMISIÓN : 2025-04-08

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 549-SU-25																																																														
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-31																																																														
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-01																																																														
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>100.0</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>98.3</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>95.3</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>62.9</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	100.0	No.10	2.00	98.3	No.40	0.425	95.3	No. 200	0.075	62.9	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% GRAVA</td><td rowspan="3">0.0</td><td>Gruesa</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>0.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">37.1</td><td>Gruesa</td><td>1.7</td></tr><tr><td>Media</td><td>4.1</td></tr><tr><td>Fina</td><td>31.3</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>62.9</td><td></td><td>62.9</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">26</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">16</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">10</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0	Fina	0.0			% ARENA	37.1	Gruesa	1.7	Media	4.1	Fina	31.3	% FINO	62.9		62.9	LL		26		LP		16		IP		10	
Tamiz		% que Pasa																																																														
in.	mm.																																																															
No.4	4.75	100.0																																																														
No.10	2.00	98.3																																																														
No.40	0.425	95.3																																																														
No. 200	0.075	62.9																																																														
Distribución granulometrica																																																																
% BOLONES																																																																
% BLOQUES																																																																
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0																																																													
		Fina	0.0																																																													
% ARENA	37.1	Gruesa	1.7																																																													
		Media	4.1																																																													
		Fina	31.3																																																													
% FINO	62.9		62.9																																																													
LL		26																																																														
LP		16																																																														
IP		10																																																														
<table><tr><td>D10</td><td>0.020</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.0</td></tr><tr><td>D60</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Cu</td><td>3.5</td></tr><tr><td>Cc</td><td>1.1</td></tr></table>			D10	0.020	D30	0.0	D60	0.1	Cu	3.5	Cc	1.1																																																				
D10	0.020																																																															
D30	0.0																																																															
D60	0.1																																																															
Cu	3.5																																																															
Cc	1.1																																																															
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>CL</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arcilla arenosa de baja plasticidad</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	CL	Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad																																																							
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																
Simbolo de Grupo	CL																																																															
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad																																																															
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-4 (5)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-4 (5)																																																									
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																
Clasificación AASHTO	A-4 (5)																																																															

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°178-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°198-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

