

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°185-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 458-25
PROYECTO ** : AR1137_BUENOS AIRES **F.EMISIÓN** : 2025-04-21
UBICACIÓN ** : PPJJ BUENOS AIRES JR. AYACUCHO NRO 107 MZ. U LT. 13, DIST. CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 630-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-12
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-14
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	60.5
No.10	2.00	51.2
No.40	0.425	24.8
No. 200	0.075	5.4

D10	0.140
D30	0.6
D60	4.6
Cu	32.8
Cc	0.6

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	39.5	Gruesa	14.9
		Fina	24.6
% ARENA	55.1	Gruesa	9.3
		Media	34.5
		Fina	11.3
% FINO	5.4		5.4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°201-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°222-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

