

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°189-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A. CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR RECEPCIÓN N° : 469-25
PROYECTO ** : LR2695_F_R_GF_AT_42 CA ANGELES ALTA F.EMISIÓN : 2025-04-23
UBICACIÓN ** : PREDIO CUNCATACA LOTE 4 CCPP LOS ANGELES ALTA, DIST. ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 634-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-14																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-15																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>44.3</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>39.6</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>32.5</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>24.1</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	44.3	No.10	2.00	39.6	No.40	0.425	32.5	No. 200	0.075	24.1	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">55.7</td><td>Gruesa</td><td>39.8</td></tr><tr><td>Fina</td><td>15.9</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">20.2</td><td>Gruesa</td><td>4.7</td></tr><tr><td>Media</td><td>9.5</td></tr><tr><td>Fina</td><td>6.0</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>24.1</td><td></td><td>24.1</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">59</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">19</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">40</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	55.7	Gruesa	39.8	Fina	15.9	% ARENA	20.2	Gruesa	4.7	Media	9.5	Fina	6.0	% FINO	24.1		24.1	LL		59		LP		19		IP		40	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	44.3																																																												
No.10	2.00	39.6																																																												
No.40	0.425	32.5																																																												
No. 200	0.075	24.1																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	55.7	Gruesa	39.8																																																											
		Fina	15.9																																																											
% ARENA	20.2	Gruesa	4.7																																																											
		Media	9.5																																																											
		Fina	6.0																																																											
% FINO	24.1		24.1																																																											
LL		59																																																												
LP		19																																																												
IP		40																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.037</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.2</td></tr><tr><td>D60</td><td>18.7</td></tr><tr><td>Cu</td><td>507.0</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.1</td></tr></table>				D10	0.037	D30	0.2	D60	18.7	Cu	507.0	Cc	0.1																																																	
D10	0.037																																																													
D30	0.2																																																													
D60	18.7																																																													
Cu	507.0																																																													
Cc	0.1																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava arcillosa con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GC	Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	GC																																																													
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-7 (2)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-7 (2)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-2-7 (2)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°206-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°227-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

