

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°192-25 SU20

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN **: CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA -
SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO **: TC0046_CA_CRUZ_DEL_SIGLO
UBICACIÓN **: PREDIO RURAL DENOMINADO EL PARURO, EN EL SECTOR SUCRE, CON CÓDIGO DE PREDIO NRO. 7-
8159230-16782, Y UNIDAD CATASTRAL 16782, DIST. DE SUCRE, CELENDÍN, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

RECEPCIÓN N° : 122-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-06

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE **: C-1
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 189-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-01
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-01
REALIZADO POR : DEYVI

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	D-23
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	685.20
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	618.30
Masa del recipiente	g	309.80
Masa del agua	g	66.90
Masa de muestra seca al horno	g	308.50
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	21.7

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

B
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

No.4
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 07/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

