

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°194-25 SU20

CLIENTE : GRUPO CONSTRUCTOR EN CRECIMIENTO
DIRECCIÓN ** : CAL.JOSE GALVEZ NRO. 690 DPTO. 402 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARK PRADO
UBICACIÓN ** : AV JAVIER PRADO ESTE 1035, SANTA CATALINA – LA VICTORIA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02
RECEPCIÓN N° : 126- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-03

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19**

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE **	: PRUEBA N° 02	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 191-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-02-01
TIPO DE MUESTRA	: MATERIAL PROPIO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-02-01
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	REALIZADO POR	: DEYVI

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	MIR
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	5.533,29
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	5.318,89
Masa del recipiente	g	731,20
Masa del agua	g	214,40
Masa de muestra seca al horno	g	4.587,69
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	5

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

1
REDONDEADA

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

