

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°194-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA RECEPCIÓN N° : 486- 25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM1420 IMACITA F.EMISIÓN : 2025-04-26
UBICACIÓN ** : BARRIO LA PRIMAVERA SN- PUERTO IMACITA, DIST. IMAZA, BAGUA, AMAZONAS

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 718-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-22
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-22
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		
in.	mm.	% que Pasa
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.2
No. 200	0.075	78.6

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	21.4	Gruesa	0.0
		Media	3.4
		Fina	18.0
% FINO	78.6		78.6
LL		72	
LP		36	
IP		36	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	MH
Denominación de Grupo	Limo elástico con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-5 (20)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°212-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°234-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

