

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°197-25 SU22

CLIENTE : MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL.LIBERTAD NRO. 114 DPTO. 305 (ALTURA CUADRA 4 AV
PARDO) LIMA - LIMA - MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 443-25
PROYECTO ** : PLAN DE CIERRE DE MINAS U.E.A. ESPERANZA DE CARAVELI **F.EMISIÓN** : 2025-04-28
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2 AURORA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 593-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-08
TIPO DE MUESTRA ** : PROPIO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-10
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	43,3
No.10	2,00	34,1
No.40	0,425	17,1
No. 200	0,075	9,9

D10	0,079
D30	1,6
D60	11,0
Cu	138,7
Cc	2,9

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	56,7	Gruesa	23,6
		Fina	33,2
% ARENA	33,4	Gruesa	9,1
		Media	20,0
		Fina	4,3
% FINO	9,9		9,9
LL		22	
LP		12	
IP		10	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GW-GC
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arcilla y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°000-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°000-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

