

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°200-25 SU22

CLIENTE : ANDEAN TELECOM PARTNERS PERU S.R.L. (ATP) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 701 CENTRO **RECEPCIÓN N°** : 521-25
PROYECTO ** : PI_SULLANAINDUSTRIAL **F.EMISIÓN** : 2025-05-03
UBICACIÓN ** : CA. S/N ZONA INDUSTRIAL - URBANIZACIÓN COLINAS DEL CHIRA, DIST. SULLANA, SULLANA, PIURA

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 814-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	58,1
No.10	2,00	51,5
No.40	0,425	43,2
No. 200	0,075	23,2

D10	0,038
D30	0,1
D60	5,3
Cu	140,8
Cc	0,1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	41,9	Gruesa	7,1
		Fina	34,8
% ARENA	34,9	Gruesa	6,7
		Media	12,9
		Fina	15,4
% FINO	23,2		23,2
LL		35	
LP		17	
IP		18	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°218-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°240-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

