

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°206-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 552-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LS3777_CA_PRIMER_CHACAMARCA **F.EMISIÓN** : 2025-05-12
UBICACIÓN ** : PREDIO RÚSTICO DENOMINADO PASAJE PATA RIO TUPIN, DIST. SAMAN, AZÁNGARO, PUNO

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 860-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-07
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-08
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	96.2
No.40	0.425	94.5
No. 200	0.075	60.0

D10	0.021
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.6
Cc	1.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	40.0	Gruesa	3.8
		Media	3.6
		Fina	32.7
% FINO	60.0		60.0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	ML
Denominación de Grupo	Limo arenoso

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (4)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°226-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°250-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 12/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

