

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°211-25 SU22

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN **RECEPCIÓN N°** : 533-25
: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 0139 GRAM AMAUTA MARIATEGUI **F.EMISIÓN** : 2025-05-10
UBICACIÓN ** : San Juan de Lurigancho - Lima

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : MINERA JICAMARCA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 123-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-02
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-03
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	50,8
No.10	2,00	40,7
No.40	0,425	23,6
No. 200	0,075	14,7

D10	0,054
D30	0,7
D60	7,6
Cu	140,6
Cc	1,2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	49,2	Gruesa	18,4
		Fina	30,8
% ARENA	36,1	Gruesa	10,1
		Media	19,2
		Fina	6,8
% FINO	14,7		14,7
LL		32	
LP		16	
IP		16	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°145-25 AG19
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°255-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/05/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

