

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°213-25 SU22

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, **RECEPCIÓN N°** : 534-25
distrito de San Isidro - Lima
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL **F.EMISIÓN** : 2025-05-16
SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP
UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : BIRRAK **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 128-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-02
TIPO DE MUESTRA ** : Material seleccionado - Material de Prestamo - **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-05
Material con fines de relleno en una cimentación
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	44
No.10	2,00	28
No.40	0,425	11
No. 200	0,075	6

D10	0,293
D30	2,4
D60	9,4
Cu	32,0
Cc	2,1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	56,0	Gruesa	27,0
		Fina	29,0
% ARENA	37,9	Gruesa	16,3
		Media	18,0
		Fina	3,6
% FINO	6,1		6,1
LL		26	
LP		15	
IP		11	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GW-GC
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arcilla y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°149-25 AG19
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°264-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 16/05/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

