

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°217-25 SU22

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERU, SAC
DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : TJ5113_SEDE_TRUJILLO
UBICACIÓN ** : AV VICTOR LARCO HERRERA, DIST. TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

RECEPCIÓN N° : 596-25

F.EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 894-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-3		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>100.0</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>99.9</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>96.4</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>21.7</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	100.0	No.10	2.00	99.9	No.40	0.425	96.4	No. 200	0.075	21.7	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">0.0</td><td>Gruesa</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>0.0</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">78.3</td><td>Gruesa</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Media</td><td>12.0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>66.1</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>21.7</td><td></td><td>21.7</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">26</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">13</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">13</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0	Fina	0.0	% ARENA	78.3	Gruesa	0.1	Media	12.0	Fina	66.1	% FINO	21.7		21.7	LL		26		LP		13		IP		13	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	100.0																																																												
No.10	2.00	99.9																																																												
No.40	0.425	96.4																																																												
No. 200	0.075	21.7																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0																																																											
		Fina	0.0																																																											
% ARENA	78.3	Gruesa	0.1																																																											
		Media	12.0																																																											
		Fina	66.1																																																											
% FINO	21.7		21.7																																																											
LL		26																																																												
LP		13																																																												
IP		13																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.040</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.1</td></tr><tr><td>D60</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Cu</td><td>4.3</td></tr><tr><td>Cc</td><td>1.8</td></tr></table>			D10	0.040	D30	0.1	D60	0.2	Cu	4.3	Cc	1.8																																																		
D10	0.040																																																													
D30	0.1																																																													
D60	0.2																																																													
Cu	4.3																																																													
Cc	1.8																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena arcillosa</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SC	Denominación de Grupo	Arena arcillosa																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	SC																																																													
Denominación de Grupo	Arena arcillosa																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-6 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°244-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°270-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

