

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°219-25 SU22

CLIENTE : TORRECOM
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 DPTO. 2-3. DIST. SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : 013255018_LM_ANTAY_B
UBICACIÓN ** : MZ. LT. 3 SECTOR TERRENO RUSTICO CERRO VERDE, DIST. VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 600- 25
F.EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 905-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-15
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	65.5
No.10	2.00	53.6
No.40	0.425	17.3
No. 200	0.075	5.2

D10	0.206
D30	0.8
D60	3.5
Cu	16.8
Cc	1.0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	34.5	Gruesa	17.8
		Fina	16.7
% ARENA	60.3	Gruesa	11.9
		Media	42.3
		Fina	6.1
% FINO	5.2		5.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°246-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°272-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

