

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°221-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC0455_LAS_PALMERAS_DE_JAEN
UBICACIÓN ** : LOTE DE TERRENO DENOMINADO "EL CHOLOQUE", UBICADO EN EL SECTOR MONTEGRANDE, DIRECCION MUNICIPAL: PASAJE SAN MIGUEL S/N, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 599-25
F.EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 896-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-2		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>45.7</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>41.5</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>29.6</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>12.8</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	45.7	No.10	2.00	41.5	No.40	0.425	29.6	No. 200	0.075	12.8	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">54.3</td><td>Gruesa</td><td>41.3</td></tr><tr><td>Fina</td><td>13.0</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">32.9</td><td>Gruesa</td><td>4.2</td></tr><tr><td>Media</td><td>18.4</td></tr><tr><td>Fina</td><td>10.3</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>12.8</td><td></td><td>12.8</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	54.3	Gruesa	41.3	Fina	13.0	% ARENA	32.9	Gruesa	4.2	Media	18.4	Fina	10.3	% FINO	12.8		12.8	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	45.7																																																												
No.10	2.00	41.5																																																												
No.40	0.425	29.6																																																												
No. 200	0.075	12.8																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	54.3	Gruesa	41.3																																																											
		Fina	13.0																																																											
% ARENA	32.9	Gruesa	4.2																																																											
		Media	18.4																																																											
		Fina	10.3																																																											
% FINO	12.8		12.8																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.061</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.4</td></tr><tr><td>D60</td><td>20.9</td></tr><tr><td>Cu</td><td>344.9</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.2</td></tr></table>				D10	0.061	D30	0.4	D60	20.9	Cu	344.9	Cc	0.2																																																	
D10	0.061																																																													
D30	0.4																																																													
D60	20.9																																																													
Cu	344.9																																																													
Cc	0.2																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava limosa con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GM	Denominación de Grupo	Grava limosa con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	GM																																																													
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°249-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°274-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

