

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°229-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : LA3179_B_R_GF_AT_42 SAN FRANCISCO
UBICACIÓN ** : PREDIO ESTRELLA - CASERIO AURORA, DIST. AYNA, LA MAR, AYACUCHO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 612- 25
F.EMISIÓN : 2025-05-22

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 620-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-19

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	62.1
No.10	2.00	56.4
No.40	0.425	49.3
No. 200	0.075	40.5

D10	0.026
D30	0.1
D60	3.7
Cu	142.8
Cc	0.0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	37.9	Gruesa	9.4
		Fina	28.5
% ARENA	21.6	Gruesa	5.7
		Media	9.1
		Fina	6.8
% FINO	40.5		40.5
LL		41	
LP		22	
IP		19	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (2)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°259-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°285-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

