

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°232-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR **RECEPCIÓN N°** : 621- 25
PROYECTO ** : AR6467_A_U_GF_AT_42 CA_SAN_ISIDRO_VIRGEN_DE_CHAPI_MACHAHUAYA **F.EMISIÓN** : 2025-05-24
UBICACIÓN ** : MZ. B LOTE 3C COOP. IND. LADRILLERA VIRGEN DE CHAPI, DIST. MOLLEBAYA, AREQUIPA, AREQUIPA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 950-SU-25																																																														
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-21																																																														
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-21																																																														
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4,75</td><td>100,0</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2,00</td><td>86,4</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0,425</td><td>70,4</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0,075</td><td>25,6</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4,75	100,0	No.10	2,00	86,4	No.40	0,425	70,4	No. 200	0,075	25,6	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% GRAVA</td><td rowspan="3">0,0</td><td>Gruesa</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">74,4</td><td>Gruesa</td><td>13,6</td></tr><tr><td>Media</td><td>27,6</td></tr><tr><td>Fina</td><td>33,2</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>25,6</td><td></td><td>25,6</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0	Fina	0,0			% ARENA	74,4	Gruesa	13,6	Media	27,6	Fina	33,2	% FINO	25,6		25,6	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																														
in.	mm.																																																															
No.4	4,75	100,0																																																														
No.10	2,00	86,4																																																														
No.40	0,425	70,4																																																														
No. 200	0,075	25,6																																																														
Distribución granulometrica																																																																
% BOLONES																																																																
% BLOQUES																																																																
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0																																																													
		Fina	0,0																																																													
% ARENA	74,4	Gruesa	13,6																																																													
		Media	27,6																																																													
		Fina	33,2																																																													
% FINO	25,6		25,6																																																													
LL		NP																																																														
LP		NP																																																														
IP		NP																																																														
<table><tr><td>D10</td><td>0,035</td></tr><tr><td>D30</td><td>0,1</td></tr><tr><td>D60</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Cu</td><td>7,6</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0,9</td></tr></table>				D10	0,035	D30	0,1	D60	0,3	Cu	7,6	Cc	0,9																																																			
D10	0,035																																																															
D30	0,1																																																															
D60	0,3																																																															
Cu	7,6																																																															
Cc	0,9																																																															
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Símbolo de Grupo</td><td>SM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena limosa</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Símbolo de Grupo	SM	Denominación de Grupo	Arena limosa																																																							
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																
Símbolo de Grupo	SM																																																															
Denominación de Grupo	Arena limosa																																																															
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-4 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)																																																									
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)																																																															

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°262-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°289-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

